

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.08.2025г

№ 1115

г. Жуковка

Об утверждении программы проведения
противоаварийной тренировки по вопросам
предупреждения и ликвидации последствий
аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций,
вызванных технологическими нарушениями на объекте
теплоснабжения Жуковского муниципального округа
Брянской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Уставом Жуковского муниципального округа Брянской области,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить программу проведения противоаварийной тренировки по вопросам предупреждения и ликвидации последствий аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на объекте теплоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области (приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Жуковского муниципального округа Брянской области.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

О.А. Воронин

Отослано: отделу строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства ,
АО «Жилкомхоз», ООО «АРК»

Программа проведения противоаварийной тренировки по вопросам предупреждения и ликвидации последствий аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на объекте теплоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области

1. Цель проведения противоаварийной тренировки:

- совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц администрации округа, ресурсоснабжающей организации, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- совершенствование порядка взаимодействия и обмена информацией между администрацией округа, ЕДДС Жуковского муниципального округа, МЧС России по Брянской области, департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, государственной жилищной инспекцией Брянской области, ресурсоснабжающими организациями, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и потребителями тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией и локализацией аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

- совершенствование приемов и способов предупреждения и ликвидации последствий аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций, вызванных отключением коммунального ресурса.

2. Дата и время проведения тренировки: 29.08.2025 года с 10-05.

3. Место проведения тренировки:

- Диспетчерская ЕДДС Жуковского муниципального округа Брянской области: г.Жуковка, ул.Октябрьская, д.1

-Объект: Котельная № 14, г.Жуковка, ул. Чайковского

4. Метод проведения тренировки: с условными и практическими действиями дежурного персонала администрации округа и технических служб ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций.

5. Организации, участвующие в тренировке:

- Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области;

- АО «Жилкомхоз»;
- ООО «АРК».

6. Условное время возникновения аварии: 10-05

7. Метеорологические условия:

Температура наружного воздуха -10 C^0 , ветер северный порывистый 12 м/с, снегопад.

8. Сценарий тренировки: падение давления в системе теплоснабжения, вследствие порыва тепловой сети.

9. Оборудование, силы и средства:

- схема теплоснабжения муниципального округа и режимы работы и схемы инженерных сетей ресурсоснабжающих организаций;

- автоспецтехника;

- аварийно-восстановительные бригады теплоснабжающей компании

- ремонтный и оперативный персонал управляющих компаний

10. Отрабатываемые вопросы тренировки при поступлении информации об аварийной ситуации:

10.1. Прохождение информации об аварии по ЕДДС Жуковского муниципального округа, диспетчерской службы АО «Жилкомхоз», управляющей компании ООО «АРК» и потребителей тепловой энергии

10.2. Определение необходимых сил и средств для локализации и ликвидации аварийной ситуации:

- ограждение или оцепление места проведения восстановительных работ,

- количество привлекаемых аварийно-восстановительных бригад, автоспецтранспорта, материалы, передвижные источники электропитания, тепловые пушки, кабельная и трубная продукция.

10.3. Определение примерных сроков устранения аварии, необходимость введения ограничения теплоснабжения, необходимость обеспечения подвоза технической и питьевой воды, подключение РИСЭ и тепловых пушек.

10.4. Взаимодействие оперативно-ремонтного, линейного персонала и персонала организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и потребителей тепловой энергии с теплосетевыми и теплоснабжающими организациями по предотвращению размораживания системы теплоснабжения, необходимости опорожнения системы, согласованные действия после восстановления целостности трубопроводов и подачи электроэнергии при запуске системы теплоснабжения.

11. Разбор тренировки.

12. Тренировка оформляется Актом с оценкой за проведение каждому участнику тренировки согласно отрабатываемым вопросам.

Сценарий тренировочного мероприятия:

В 10-05 оператор котельной № 14 в г. Жуковке по ул. Чайковского, сообщил начальнику отдела теплоснабжения, что на приборах учета тепловой энергии зафиксировано падение давления. Почти одновременно в диспетчерскую службу АО «Жилкомхоз» и ЕДДС Жуковского муниципального округа, из диспетчерской службы ООО «АРК» (поступил звонок от жителей многоквартирного дома № 1 по ул. Чайковского) поступила заявка о сильном парении в месте прохождения теплотрассы в районе МКД № 1 по ул. Чайковского.

Начальник отдела теплоснабжения дает указание мастеру отдела теплоснабжения – на выезд и поиск места повреждения. Параллельно о произошедшем сообщается генеральному директору АО «Жилкомхоз», который в свою очередь информирует главу администрации Жуковского муниципального округа.

Ремонтная бригада, при выезде на место, обнаружила на теплотрассе сильное парение, шум и выход горячей воды на поверхность земли. Мастер отдела теплоснабжения докладывает об аварии начальнику отдела теплоснабжения, который дает указание об отключении подающего трубопровода ближайшей секционирующей задвижкой, дренирование аварийного участка с подготовкой его к ремонту. Одновременно начальник отдела теплоснабжения сообщает диспетчеру АО «Жилкомхоз», для последующей передачи в ЕДДС Жуковского муниципального округа, а также диспетчерскую службу управляющей компании ООО «АРК», информацию об аварии и предполагаемом времени восстановления нормального режима.

Действия персонала теплоснабжающей организации.

Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети):

- оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ;
- организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;
- отключение повреждения произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения;
- организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;
- закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;
- при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети, оператору котельной организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами.
- осуществлять проверку работы систем отопления.

Действия персонала управляющей компании:

- направить на место аварии свою ремонтную бригаду
- оказать содействие (если в этом есть необходимость) ремонтной бригаде теплоснабжающей организации
- убедиться, что после всех восстановительных работ, теплоснабжение многоквартирных домов функционирует в штатном режиме.

После организации и проведения аварийных мероприятий, мастер отдела теплоснабжения уведомляет начальника отдела теплоснабжения об окончании ремонта работ и восстановлении функционирования работы системы теплоснабжения в штатном режиме.

Начальник отдела теплоснабжения:

- дает указание диспетчеру оповестить ЕДДС Жуковского муниципального округа, диспетчерскую службу управляющей компании ООО «АРК» (для дальнейшего оповещения потребителей тепловой энергии) об окончании восстановительных ремонтных работ;

- информирует руководителя АО «Жилкомхоз» об успешном окончании восстановительных ремонтных работ.

Руководитель АО «Жилкомхоз» ставит в известность главу администрации Жуковского муниципального округа об окончании восстановительных ремонтных работ.